

Sigla FR/ING/GPF/GG
Data 30/11/2021
Prot. n. 17390

Spett.le
Comune di Gabicce Mare
Sportello Unico Edilizia
Via Cesare Battisti n° 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Pec: comune.gabiccemare@emarche.it

Pratica edilizia n. 2020/116

Oggetto: D. Lgs. 152/06 Nulla Osta relativo al progetto per l'allaccio alla fognatura comunale delle acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche provenienti da un edificio da destinare da albergo a residenza turistica alberghiera oggetto di ristrutturazione con ampliamento sito in Via Panoramica n° 131, loc. Vallugola nel Comune di Gabicce Mare – ditta New Vallugola Srl.

Approvazione progetto

Vista la richiesta (nostro prot. n. 15581 del 26/10/2021 pratica 12/21), visti gli elaborati grafici allegati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del regolamento di fognatura vigente, si esprime Nulla Osta all'allaccio alla pubblica fognatura comunale del fabbricato in oggetto, con le prescrizioni di seguito elencate:

- i sifoni devono essere posizionati ai piedi delle colonne discendenti o comunque all'uscita degli scarichi dal fabbricato;
- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi, dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello scarico in pubblica fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699254). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi, sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati.

Resta inteso che con il presente atto è consentito lo scarico dei soli reflui domestici, considerato che nell'immobile è prevista anche un'attività che immetterà nella pubblica fognatura scarichi diversi (assimilabili ad acque reflue domestiche), prima dell'attivazione dello scarico il titolare dello stesso dovrà ottenere dal Comune di Gabicce Mare la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del P.T.A. (o avvalersi della procedura di comunicazione di attivazione dello scarico, qualora l'attività rientri nei casi previsti).

Il presente documento si intende rilasciato fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Distinti saluti.

Ing. Niko Bruni
Responsabile Ingegneria e Sviluppo Territoriale
Originale firmato digitalmente

E
COMUNE DI GABICCE MARE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0023409/2021 del 03/12/2021
Firmatario: NIKO BRUNI