

AF Sigla FR/UST/RM/AF
Data

Prot. n.

15 GEN 2016

495

Al **Comune di Urbino**

Via Santa Chiara, 24
61029 Urbino (PU)

c/a Responsabile Settore Urbanistica
Bernardini Ing. Costantino

Oggetto: **Parere di fattibilità tecnica su progetto urbanistico di dettaglio Sede Facoltà Scienze motorie, Via dell'Annunziata, Comune di Urbino.**

Parere gestore Servizio Idrico Integrato e Servizio gas metano

In riferimento alla Vostra richiesta del 23/12/2015 con Prot. n. 28948 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 18216 del 28/12/2015), **si esprime la fattibilità tecnica all'intervento urbanistico in oggetto con le indicazioni che seguono.**

OPERE FOGNARIE ACQUE REFLUE

Lo scarico in pubblica fognatura è vincolato alla messa in esercizio del depuratore pubblico a servizio dell'area denominato "Braccone", ad oggi prevista per la fine del 2016.

Il collettore fognario di grosse dimensioni che attraversa l'area dovrà essere spostato in una nuova posizione concordata col personale della scrivente. In detta fogna potranno essere recapitate le acque reflue del nuovo edificio.

OPERE FOGNARIE ACQUE METEORICHE

La scrivente non entra in merito allo smaltimento delle acque meteoriche la cui competenza è di Codesta Amministrazione; non farà alcuna valutazione idraulica, non entrerà in merito agli standard costruttivi delle opere, non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. Le acque meteoriche non dovranno in alcun caso essere scaricate nelle fognature nere o miste esistenti ma dovranno recapitare sul corso d'acqua naturale a valle. Per conoscenza si chiede una copia dell'elaborato progettuale relativo alla rete.

FORNITURA IDRICA

La condotta utile a servire l'edificio in progetto è ubicata lungo Viale Federico Comandino - Viale Gramsci. Nelle successive fasi progettuali si definiranno il tracciato e le caratteristiche della condotta distributrice da realizzare.

FORNITURA GAS METANO

Solo quando si conosceranno le necessità di consumo sarà possibile valutare se occorre servire l'edificio in progetto in bassa o media pressione e definire le opere da realizzare.

Via Annunziata è servita da una rete in bassa pressione che se non fosse sufficiente dovrà essere potenziata dal punto di allaccio fino al gruppo di riduzione di pressione (Cabina GRF) ubicata in prossimità dell'incrocio Via Gagarin e Via dell'Annunziata.

La condotta in media pressione più vicina è all'incrocio tra Via Gagarin e Via dell'Annunziata, a circa 140 metri.

--- 0 ---

Tutti costi restano a carico della Committenza.

Il parere definitivo/nulla osta ai lavori verrà rilasciato alla presentazione, in triplice copia, del progetto esecutivo relativo ai sottoservizi di competenza della scrivente; l'Ufficio Coordinamento Sviluppo Territoriale (tel. 0721 6991) resta disponibile ad incontrare i Progettisti per definire gli elaborati da presentare, i dettagli progettuali e gli standard tecnico costruttivi delle opere da realizzare.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti

