



LEGENDA OPERE ESISTENTI

- 1. INGRESSO LIQUAME GREZZO
- 2. USCITA ACQUA TRATTATA
- A. IMPIANTO PRETRATTAMENTO SPURGO FOSSE (NON IN USO)
- B. GRIGLIA GROSSOLANA A PETTINE E COMPATTATORE A COCLEA
- C. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
- D. GRIGLIA FINE A TAMBURO E COMPATTATORE A COCLEA
- E. DISSABBIATORE E CLASSIFICATORE SABBIE
- F. VASCA DI DENITRIFICAZIONE
- G. VASCHE DI OSSIDAZIONE/NITRIFICAZIONE - LINEA 1 E LINEA 2
- H. SEDIMENTATORI SECONDARI - LINEA 1 E LINEA 2
- I. POZZETTO FANGHI
- J. POZZETTI SCHIUME
- K. DISINFEZIONE - LINEA 1 E LINEA 2
- L. STAZIONE STOCCAGGIO E DOSAGGIO CHEMICALS
- M. STABILIZZAZIONE AEROBICA FANGHI
- N. ISPESSITORE STATICO FANGHI
- O. LOCALE CENTRIFUGHE
- P. GRUPPO ELETTROGENO
- Q. SALA QUADRI
- R. LOCALE COMPRESSORI
- S. EDIFICI SERVIZI
- T. SOLLEVAMENTO CHIARIFICATO CENTRIFUGHE
- U. DISSABBIATORE E DISOLEATORE (NON IN USO)
- V. CABINA ELETTRICA
- X. MISURATORI DI PORTATA
- Y. BY-PASS

CAPOSALDI

- CS1. QUOTA +6.40 - ESTRADOSSO PARETE ESTERNA DECATATORE
- CS2. QUOTA +9.46 - ESTRADOSSO PARETE ESTERNA STABILIZZAZIONE FANGHI
- CS3. QUOTA +7.32 - ESTRADOSSO SOLETTA COPERTURA VASCA DI COMPENSO



Regione Marche



Provincia di Pesaro Urbino

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI MAROTTA - COMUNE DI MONDOLFO (PU)

PROGETTO DEFINITIVO

| | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| elaborato | titolo elaborato | scale |
| D-G.03 | Rilievo area di impianto | 1:250 |
| consegna | | |
| Aprile 2016 | | |

Committente:



Azienda Servizi sul Territorio S.p.A.
via Enrico Mattei, 17 - 60132 Fano (PU)
tel: 071 83391
aset@asetservizi.it
Responsabile del Procedimento - Ing. Marco Romei

I progettisti:



INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580
e_mail: info@ingegneriamambiente.it

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

Ing. Lorenzo BURZACCA