

S.S. ADRIATICA N.16



LEGENDA OPERE ESISTENTI

- 1. INGRESSO LIQUAME GREZZO
- 2. USCITA ACQUA TRATTATA
- A. IMPIANTO PRETRATTAMENTO SPURGO FOSSE (NON IN USO)
- B. GRIGLIA GROSSOLANA A PETTINE E COMPATTATORE A COCLEA
- C. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
- D. GRIGLIA FINE A TAMBURO E COMPATTATORE A COCLEA
- E. DISSABBIATORE E CLASSIFICATORE SABBIE
- F. VASCA DI DENITRIFICAZIONE
- G. VASCHE DI OSSIDAZIONE/NITRIFICAZIONE - LINEA 1 E LINEA 2
- H. SEDIMENTATORI SECONDARI - LINEA 1 E LINEA 2
- I. POZZETTO FANGHI
- J. POZZETTI SCHIUME
- K. DISINFEZIONE - LINEA 1 E LINEA 2
- L. STAZIONE STOCCAGGIO E DOSAGGIO CHEMICALS
- M. STABILIZZAZIONE AEROBICA FANGHI
- N. ISPESSITORE STATICO FANGHI
- O. LOCALE CENTRIFUGHE
- P. GRUPPO ELETTROGENO
- Q. SALA QUADRI
- R. LOCALE COMPRESSORI
- S. EDIFICI SERVIZI
- T. SOLLEVAMENTO CHIARIFICATO CENTRIFUGHE
- U. DISSABBIATORE E DISOLEATORE (NON IN USO)
- V. CABINA ELETTRICA
- X. MISURATORI DI PORTATA
- Y. BY-PASS

CAPOSALDI

- CS1. QUOTA +6.40 - ESTRADOSSO PARETE ESTERNA DECANTATORE
- CS2. QUOTA +9.46 - ESTRADOSSO PARETE ESTERNA STABILIZZAZIONE FANGHI
- CS3. QUOTA +7.32 - ESTRADOSSO SOLETTA COPERTURA VASCA DI COMPENSO
- CS4. QUOTA +5.32 - MARCIAPIEDE SPIGOLO FABBRICATO



Regione Marche



Provincia di Pesaro Urbino

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
 DI MAROTTA - COMUNE DI MONDOLFO (PU)

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato	titolo elaborato	scale
D-G.04a	Planimetria Generale stato di fatto Ingombri	1:250
consegna		
Aprile 2016		

Committente:



Azienda Servizi sul Territorio S.p.A.
 via Enrico Mattei, 17 - 60132 Fano (PU)
 tel: 071 83391
 aset@asetservizi.it
 Responsabile del Procedimento - Ing. Marco Romei

I progettisti:



INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
 Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
 tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580
 e_mail: info@ingegneriaambiente.it

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

Ing. Lorenzo BURZACCA

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.